

113年度臺灣嘉義地方檢察署建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全 全檢查	升降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含地 錨)	機關內路邊停 車場及其遮雨 棚	圍牆	
臺灣嘉義地 方檢察署建 築物 辦理情形	√	√	√	√	√	√	/	√	√	/	√	√	

備註:已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報頻 率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	臺灣嘉義地方檢 察署	嘉義市東區林森東路286號	每2年1次	大連建築物公共安全 檢查有限公司	嘉義市政府	112年	112年12月1日至 114年12月31日	
2	臺灣嘉義地方檢 察署(宿舍)	嘉義市東區維新路91、93、95 號	每2年1次	大連建築物公共安全 檢查有限公司	嘉義市政府	112年	112年3月28日至 114年3月31日	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申 報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養 頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	臺灣嘉義 地方檢察 署	嘉義市東 區林森東 路286號	040132267、 040132268、 040132269、 040132270	每半年1次	日立永大 電梯股份 有限公司	中華民國 升降設備 安全檢查 協會	113年12月 28日	每月2 次	11日 29日	13日 29日	5日 23日	電梯 汰換	電梯 汰換	電梯 汰換	
2	臺灣嘉義 地方檢察 署(宿舍)	嘉義市東 區維新路 93號	034-600333	每年1次	日立永大 電梯股份 有限公司	中華民國 升降設備 安全檢查 協會	113年12月 31日	每月1 次	31日	31日	30日	30日	29日	30日	

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	臺灣嘉義地方檢察署	嘉義市東區林森東路286號	B93嘉市府工使第377號	B2F~6F	1年1次	113	全民防災科技有限公司	消士證字第2598號	符合	2024/5/23	114年6月前	
2	臺灣嘉義地方檢察署(宿舍)	嘉義市東區維新路91、93、95號	B81嘉市工局建使字第1810號	B1F~6F	1年1次	113	全民防災科技有限公司	消士證字第2598號	符合	2024/5/23	114年6月前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	臺灣嘉義地方檢察署	嘉義市東區林森東路286號	09054751158	榮華機電股份有限公司	中華民國技術士證乙級,證號166-000981	113年3月31日	停電檢驗或非停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期:	114年4月	每月1次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。